



Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de l'Eure

Evreux, le 13 mars 2017

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
La Mare à Jouy
27120 DOUAINS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SNA REGIE

Prélèvement 00112542
Unité de gestion SNA REGIE (UGE 0036)
Installation GASNY (UDI 000341)
Point de surveillance CENTRE VILLE (S 0000000706)
Commune SAINTE GENEVIEVE LES GASNY
Localisation exacte Cimetière

Prélevé le : jeudi 02 mars 2017 à 12h00
par : LDA P. HENRY
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : CS

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	7,9 °C				25,00
Conductivité à 25°C	622 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,17 mg/LCl2				
Chlore total	0,21 mg/LCl2				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00115696

Référence laboratoire : EP17-26187

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
-------------------	------------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00112542)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Delphine JULIEN